



JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO



Oficio No. GG-183/2022

Guamúchil, Salv. Alv., Sin., a 26 de Octubre del 2022.

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de este conducto me dirijo a usted para saludarlo y dar respuesta a la solicitud realizada el día 20 de Octubre del presente año, con N° de folio **251274000007922**, donde se solicita: " ¿Qué productos químicos está utilizando el ORGANISMO OPERADOR DE AGUA para potabilizar y tratar el agua?. Por favor y gracias."

PARA LA POTABILIZACION DE AGUA SE UTILIZA POLIMERO CATIONICO Y POLICLORURO DE ALUMINIO (PAC), COMO COAGULANTES Y PARA LA DESINFECCION SE UTILIZA HIPOCLORITO.

PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS NO SE UTILIZAN QUIMICOS REGULARMENTE, YA QUE CONTAMOS CON UNA LAGUNA ANAEROBIA O LAGUNA DE OXIDACION. SIN EMBARGO, ALGUNAS VECES LA LAGUNA SE REFUERZA CON PASTILLAS DE CLORO, PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO DEL AGUA.

Sin más por el momento me despido esperando que la información sea de servir para usted.

ATENTAMENTE

**ING. JOSE ENRIQUE LUQUE MONJARDIN
ENCARGADO DEL ÁREA TÉCNICA JAPASA**



R.F.C. JIA-810821-723

LÁZARO CÁRDENAS # 1200
COL. DEL ÉVORA C.P. 81460
GUAMÚCHIL, SALV. ALV. SINALOA.
TELS. 673 732 0781 y 673 732 2903

C.c.p.- Archivo